

石名坂環境事業所 維持管理の状況に関する情報

平成27年度

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの数量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理量(トン)	4443.59	7700.28	6184.88	7082.98	5089.39	3424.14	5909.55	3590.58	6311.16	5090.22	1289.39	6169.76

2 燃焼室中及び集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度 (全て日平均値の月平均値)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
2号炉	燃焼室温度(°C)	927	929	924	910	911	923	932	928	928	926	927	929	850(以上)
	集じん器流入ガス温度(°C)	162	164	167	163	162	162	163	162	162	162	162	162	200
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	20	15	16	28	28	25	21	13	20	20	22	16	100
3号炉	燃焼室温度(°C)	922	932	905	900	926	902	929	928	932	934	937	940	850(以上)
	集じん器流入ガス温度(°C)	155	155	155	155	155	152	156	157	156	156	155	155	200
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	31	25	32	39	30	23	23	23	25	22	38	24	100

(1号炉は休止中のため、測定していません。)

3 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度測定 (排ガス採取位置は全て煙突入口)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	排出基準値 (大気汚染防止法)
施設対象炉	3号炉	2号炉	3号炉	2号炉	3号炉	2号炉	2号炉	3号炉	2号炉	3号炉	-	2号炉	-
試料採取日	4月7日	5月12日	6月2日	7月2日	8月11日	9月7日	10月6日	11月10日	12月8日	1月12日	-	3月1日	-
結果が得られた日	4月28日	5月28日	6月30日	7月29日	8月31日	9月30日	10月29日	11月30日	12月25日	1月28日	-	3月18日	-
ばいじん濃度(g/Nm ³)	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	0.08
硫黄酸化物量(Nm ³ /h)	0.036	0.019	0.018	<0.016	0.022	0.032	0.0026	0.027	<0.016	0.069	-	0.016	219
窒素酸化物濃度(ppm)	62	72	68	58	49	59	65	61	61	68	-	70	250
塩化水素濃度(mg/Nm ³)	5.0	3.3	11.0	1.8	2.5	5.2	4.0	9.5	6.3	7.5	-	2.2	700

(1号炉は休止中のため、測定していません。)

4 排ガス中のダイオキシン類濃度

対象炉	採取年月日	採取位置	結果の得られた日	測定結果	排出基準値
2号炉	2016年1月15日	集じん機出口	2016年2月29日	0.038 ng-TEQ/Nm ³	1 ng-TEQ/Nm ³
3号炉	2015年10月29日	集じん機出口	2016年2月29日	0.00057 ng-TEQ/Nm ³	

(1号炉は休止中のため、測定していません。)

5 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

対象炉	作業日	除去場所
2号炉及び3号炉共通	2015年4月18日～4月24日	集合灰コンベヤa
	2015年6月5日～6月8日	不燃物振動コンベヤ
	2015年6月6日	集合灰篩・集合灰篩分コンベヤ
	2015年7月31日	集合灰篩・集合灰篩分コンベヤ
	2015年9月14日～9月16日	集合灰コンベヤb
	2016年2月9日～2月16日	集合灰コンベヤa
2号炉	2015年4月10日～4月25日	焼却炉
	2015年4月13日～4月18日	濾過式集塵器
	2015年4月20日～4月22日	ボイラー灰コンベヤ
	2016年1月27日～2月9日	廃熱ボイラ
3号炉	2015年9月1日～9月8日	濾過式集塵器
	2015年9月17日～9月18日	ボイラー灰コンベヤ
	2015年10月22日～10月27日	焼却炉
	2016年2月15日～2月18日	焼却炉
	2016年2月24日～3月5日	廃熱ボイラ