

別記様式（第17条関係）

市長等の措置に係る通知書

(教育部)		2024年11月5日監査執行	
No	指 摘 事 項	措 置 の 状 況	改 善 又 は 検 訂 の 目 標 年 月 日
1	施設（敷地・建物）の管理 (学校施設課) 家庭科室のガス感知器の有効期限（2023年末まで）が切れているものがある。	藤沢市立学校全校のガス感知器の有効期限を確認し、期限切れの感知器について学校の希望もあり、授業への影響を避けるため1校を除き夏休み中に交換した。残り1校については、11月1日に交換し、全校の交換作業が終了した。 今後は感知器の有効期限をリスト化し、毎年度確認のうえ、有効期限が切れないよう交換をしていく。	2025年 11月1日