

藤沢市ウォーターPPPの業務内容:【計画的業務】

大分類	対象業務	対象施設	想定数量 (10年計)	業務内容
計画的業務 (3条予算)	巡視	圧送管（埋設部） (1回/5年)	44,400m	●巡視
		圧送管（添架部） (1回/5年)	1,500m	
		ます、取付け管	9,000箇所	●不在等で調査ができない箇所の対応
	点検	圧送管（弁筐等） (1回/5年)	昼間 100箇所 夜間 100箇所	●マンホール点検（蓋を含む）
		圧送管（添架部） (1回/5年)	6日	●圧送管点検
		マンホールポンプ	7,000回	●ポンプの定期点検（1-2-1回/月 54箇所） ●ポンプの定期点検（4回/月 1箇所） ●定期点検に伴う簡易な故障修理を適宜実施
			300件	●ポンプ設備の修繕（約30件/年）
			10年	●故障・異常時の緊急対応（約170件/年を想定） ※故障・異常通知の受付（365日/年）を含む ※応急的な修理、清掃及び停電時の対応等を含む

