



# 歳末 火災予防チェックリスト

このチェックリストは、商品が多くなる歳末の繁忙期における火災予防や避難管理についてチェックし、火災の発生を予防し、万が一火災が発生した際の被害を軽減するためのものです。

**お客様や従業員の皆様が安全・安心に施設を利用できるようにご活用ください。**  
あわせて、電気火災予防のためのチェック項目も用意しましたので、ご確認ください。

## 【 通路・廊下・階段 】

- 売場の避難通路の幅員は確認している（例：メイン1.6m、サブ1.2m）
- バックヤードの通路や廊下は、避難上支障のない幅員を確保している
- 階段（踊り場含む）内に、物品（商品、ゴミ等）は置いていない

## 【 防火戸・防火シャッターの付近 】

- 閉鎖障害となるような物品（商品、ゴミ等）は置いていない

## 【 従業員への教育 】

- 臨時従業員（アルバイト、パート）に、消防計画に基づく教育・訓練を実施している



## 【 消防用設備等 】（設置されているものをチェック！）

- 消火器 … 商品や装飾で見えなくなっていない
- 屋内消火栓設備 … 扉の開閉範囲に物品（商品やゴミ等）、装飾はない
- スプリンクラー設備 … ヘッド付近に商品や装飾はない  
(水平30cm、下方45cmまでの円柱形の範囲)
- 自動火災報知設備 … 押しボタン付近に物品（商品やゴミ等）、装飾はない
- 誘導灯 … 商品や装飾で見えなくなっていない

## 【 電気コード類 】

- 延長コードやテーブルタップは、許容容量の範囲内で使用している
- コードを束ねたりせず、什器、棚等の下敷きになっていないことを確認している
- プラグは、奥まで確実に差し込んでいる

※ このチェックリストは、消防の立入検査時に確認させていただく場合があります。