

参考資料 2

1. 修繕費執行実績まとめ

年度	件数
R4	28
R5	38
R6	24
平均	30

R4年度

No.	件名
1	辻堂浄化センター熱処理棟屋外排水配管修繕
2	辻堂浄化センター熱処理棟No. 1屋外排水ポンプ修繕
3	辻堂浄化センター 2 系焼却自動制御設備PLC電源装置修繕
4	辻堂浄化センター小便器配管漏水修繕
5	辻堂浄化センター消火栓ポンプグランドパッキン交換修繕
6	辻堂浄化センターろ布洗浄水管Wストレーナー修繕
7	辻堂浄化センターNo. 3ろ過水移送ポンプベース修繕
8	辻堂浄化センター焼却棟循環ポンプ羽根車修繕
9	辻堂浄化センター汚泥処理施設屋外No. 2排水槽水位計修繕
10	辻堂浄化センター計量器室外部照明設備修繕
11	辻堂浄化センター汚泥電気棟空調機修繕
12	辻堂浄化センター汚泥処理施設 自動火災報設備・誘導灯修繕
13	辻堂浄化センター熱処理棟渡り廊下屋根南面修繕
14	辻堂浄化センター脱水機棟雨漏り修繕
15	辻堂浄化センター 1 系焼却棟クレーン横行装置修繕
16	辻堂浄化センター廃砂搬出用クレーン走行装置修繕
17	辻堂浄化センターNo. 2ろ過水移送ポンプ分解整備修繕
18	辻堂浄化センター3号焼却炉No. 2砂ろ過水ポンプ修繕
19	辻堂浄化センター熱処理棟渡り廊下外部サッシ廻り爆裂等緊急修繕
20	辻堂浄化センター汚泥処理施設 脱臭ファンコントロールセンター修繕
21	辻堂浄化センターNo.3脱水機洗浄配管修繕
22	辻堂浄化センター 3 系苛性ソーダ供給配管修繕
23	辻堂浄化センター熱処理棟 1 階部外壁修繕
24	辻堂浄化センター熱処理棟2階部外壁修繕
25	辻堂浄化センター熱処理棟電気室外壁修繕
26	辻堂浄化センター次亜塩素素受入れ配管修繕
27	辻堂浄化センター熱処理棟No. 2屋外排水ポンプ修繕
28	辻堂浄化センター貯留棟高速シャッター車両検知センサー修繕

R5年度（10月末まで）

No.	件名
1	辻堂浄化センター汚泥処理施設誘導灯修繕
2	辻堂浄化センター 1 系No. 2 循環ポンプ修繕
3	辻堂浄化センター 2 系No. 1循環ポンプ電動機他修繕
4	辻堂浄化センター脱水機棟脱水機室南側2 t 手動チェンブロック修繕
5	辻堂浄化センター汚泥監視制御設備 メディアコンバータ修繕
6	辻堂浄化センター汚泥処理棟無停電電源装置修繕
7	辻堂浄化センター 3 号炉汚泥焼却棟床修繕
8	辻堂浄化センター 3 号炉汚泥焼却棟マシンハッチ開口部修繕
9	辻堂浄化センター流動ブロワ／吸収冷却塔PH記録計修繕
10	辻堂浄化センター処理水槽レベル計修繕
11	辻堂浄化センターろ過水槽レベル計修繕
12	辻堂浄化センター 1 号炉棟換気設備吸収冷却塔用送風機修繕
13	辻堂浄化センター 2 号炉棟換気設備灰ホッパ用送風機修繕
14	辻堂浄化センター 2 号炉棟換気設備作業通路部送風機修繕
15	辻堂浄化センター 1 号炉棟換気設備作業通路部送風機修繕
16	辻堂浄化センター脱水機棟No. 2RP用ルーフファン修繕
17	辻堂浄化センター脱水機棟No. 6BP用ルーフファン修繕
18	辻堂浄化センター脱水機棟No. 4BP用ルーフファン修繕
19	辻堂浄化センター脱水機棟南側換気設備C形シャッタ等修繕
20	辻堂浄化センター脱水機棟北側換気設備C形シャッタ等修繕
21	辻堂浄化センター 1 系焼却設備 プレナム室圧力計修繕
22	辻堂浄化センター汚泥処理施設No. 6脱水機汚泥流量計変換器修繕
23	辻堂浄化センター汚泥処理施設No. 6脱水機汚泥流量計検出器修繕
24	辻堂浄化センター汚泥処理施設No. 6脱水機薬品流量計変換器修繕
25	辻堂浄化センター汚泥処理施設No. 6脱水機薬品流量計検出器修繕
26	辻堂浄化センター薬品貯留槽漏洩修繕
27	辻堂浄化センター薬品タンク液面計修繕
28	辻堂浄化センター次亜塩素酸ソーダ貯留槽ノズル修繕
29	辻堂浄化センター 1 系焼却設備プレナム室圧力計ケーブル修繕
30	辻堂浄化センターNo. 5脱水機薬品流量等アイソレータ修繕
31	辻堂浄化センター汚泥電気棟1階天井修繕

R5年度（11月より包括）

No.	件名
1	電気集塵機シールファン 電動機ベアリング交換
2	電気室空調機ルーバー開閉不良
3	灰冷却コンベヤ軸冷却水 排水側ロータリージョイント交換
4	脱水棟 2F事務所空調機更新
5	中央操作室 PC故障 修繕
6	脱臭設備 循環水流量計交換
7	Ⅱ系焼却設備 No.2ケーキ投入ポンプ ステータ交換

R6年度

No.	件名
1	消防用設備修繕
2	Ⅱ系焼却設備 No.2ケーキ投入ポンプ ステータ交換
3	Ⅱ系焼却設備 No.1ケーキ投入ポンプ ステータ交換
4	脱水設備 No.2床排水ポンプ吐出配管交換
5	次亜ライン仕切り弁交換
6	脱水設備 No.2、3計装用空気圧縮機 定期整備
7	Ⅲ系 No.2 計装用空気圧縮機 定期整備
8	脱臭設備 No.2循環ポンプおよび電動機ベアリング交換
9	貯留棟高速シャッター修繕
10	Ⅲ系電気室2F空調機修繕
11	脱臭設備 No.2次亜塩素酸ソーダ供給ポンプ電動機ベアリングおよびインサート交換
12	Ⅲ系 No.1ケーキ搬送ポンプステータ交換
13	Ⅲ系焼却 No.1砂ろ過水ポンプ メカニカルシール交換
14	流動砂用クレーン修繕
15	Ⅲ系焼却 砂搬出コンベア バケットチェーン交換
16	Ⅲ系焼却 燃料ガス出口接点付圧力計交換
17	Ⅲ系焼却 No.2ケーキ搬送ポンプ電流トランスデューサー交換
18	トラックスケール計量器室、鍵交換
19	Ⅲ系焼却設備 砂ろ過水ポンプ交換
20	用水設備 No.2空気圧縮機圧縮修繕
21	No. 2床排水ポンプ交換
22	Ⅲ系焼却電気集塵機シールファン電動機ベアリング交換
23	Ⅲ系焼却 各電流トランスデューサー交換
24	2系No4ケーキコンベヤ電流計交換