

## 石名坂環境事業所 維持管理の状況に関する情報

令和7年度

### 1 処分した一般廃棄物の各月ごとの数量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理量(トン)	1588.53	0.00	2493.29	0.00	3231.73	0.00	575.83	2480.41	2038.58	322.12	1530.17	

### 2 燃焼室中及び集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度 (全て日平均値の月平均値)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
3号炉	燃焼室温度(°C)	920	-	925	-	919	-	937	928	933	918	927		800(以上)
	集じん器流入ガス温度(°C)	165	-	166	-	166	-	166	165	166	165	165		200
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	5	-	7	-	9	-	8	9	10	23	5		100

(1、2号炉は廃止したため、測定していません。)

### 3 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度測定 (排ガス採取位置は全て煙突入口)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	排出基準値 (大気汚染防止法)
施設対象炉	3号炉	-	3号炉	-	3号炉	-	-	3号炉	3号炉	-	-		-
試料採取日	4月18日	-	6月13日	-	8月19日	-	-	11月12日	12月19日	-	-		-
結果が得られた日	5月9日	-	7月4日	-	9月9日	-	-	12月1日	1月23日	-	-		-
ばいじん濃度(g/m <sup>3</sup> N) ※	<0.001	-	<0.001	-	0.001	-	-	<0.002	<0.002	-	-		0.08
硫黄酸化物量(m <sup>3</sup> N/h) ※	<0.017	-	<0.013	-	<0.015	-	-	<0.015	<0.015	-	-		219
窒素酸化物濃度(ppm)	54	-	40	-	42	-	-	49	62	-	-		250
塩化水素濃度(mg/m <sup>3</sup> N) ※	8	-	5	-	2	-	-	10	12	-	-		700

(※ m<sup>3</sup>Nは 0°C, 1気圧に換算した状態の気体の体積を示します。)

(1、2号炉は廃止したため、測定していません。)

#### 4 排ガス中のダイオキシン類濃度

対象炉	採取年月日	採取位置	結果の得られた日	測定結果	排出基準値
3号炉	2025年12月18日	煙道	2026年2月25日	0.015 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N ※	1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N ※

(※ m<sup>3</sup>Nは 0°C, 1気圧に換算した状態の気体の体積を示します。)

(1、2号炉は廃止したため、測定していません。)

#### 5 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

対象炉	作業日	除去場所
3号炉	2025年5月13日～2025年5月16日	ろ過式集じん器 排ガス冷却器
3号炉	2026年1月28日～2026年2月4日	廃熱ボイラ