

石名坂環境事業所 維持管理の状況に関する情報

令和8年度

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの数量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理量(トン)	1287.31	1199.58	2849.21	425.13	2237.55							

2 燃焼室中及び集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度（全て日平均値の月平均値）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
3号炉	燃焼室温度(℃)	940	941	930	930	917								800(以上)
	集じん器流入ガス温度(℃)	165	156	160	158	157								200
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	8	8	8	9	12								100

(1、2号炉は廃止したため、測定していません。)

3 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度測定（排ガス採取位置は全て煙突入口）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	排出基準値 (大気汚染防止法)
施設対象炉	3号炉	-	3号炉	-	3号炉								-
試料採取日	4月3日	-	6月5日	-	8月3日								-
結果が得られた日	4月24日	-	7月3日	-	8月25日								-
ばいじん濃度(g/m ³ N) ※	<0.001	-	<0.001	-	<0.001								0.08
硫黄酸化物量(m ³ N/h) ※	0.01	-	<0.01	-	0.02								219
窒素酸化物濃度(ppm)	63	-	53	-	54								250
塩化水素濃度(mg/m ³ N) ※	2.1	-	<2	-	2.1								700

(※ m³Nは 0℃, 1気圧に換算した状態の気体の体積を示します。)

(1、2号炉は廃止したため、測定していません。)

4 排ガス中のダイオキシン類濃度

対象炉	採取年月日	採取位置	結果の得られた日	測定結果	排出基準値
3号炉					1 ng-TEQ/m ³ N ※

(※ m³Nは 0℃, 1気圧に換算した状態の気体の体積を示します。)

(1、2号炉は廃止したため、測定していません。)

5 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

対象炉	作業日	除去場所