

北部環境事業所維持管理情報

令和8年度

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	処理量(トン)	3506.58	0	501.81	4262.36									8270.75
新2号炉	処理量(トン)	3584.34	3853.15	4245.28	4099.85									15782.62

2 燃焼室中及び集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度（全て日平均値の月平均値）

		測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
1号炉	燃焼室温度(℃)	焼却炉出口	937	－	912	937									850(以上)
	集じん器流入ガス温度(℃)	集じん器入口	189	－	165	176									200
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	集じん器出口	4.0	－	7.3	5.6									100
新2号炉	燃焼室温度(℃)	焼却炉出口	965	957	964	955									800(以上)
	集じん器流入ガス温度(℃)	集じん器入口	172	176	177	175									200
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	集じん器出口	9	11	12	10									100

3 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度測定（採取位置 煙突中段部）

	4月	5月	7月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	排出基準値 (大気汚染防止法)
施設対象炉	1号炉	新2号炉	1号炉	新2号炉	1号炉	新2号炉	1号炉	新2号炉	1号炉	新2号炉	1号炉	新2号炉	1号炉/新2号炉
試料採取日	4月4日	5月7日	7月11日	7月8日									－
結果が得られた日	4月27日	5月19日	8月4日	7月23日									－
ばいじん濃度(g/m ³ N)※	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									0.04
硫黄酸化物排出量(m ³ N/h)※	0.06	0.21	0.32	0.12									60
窒素酸化物濃度(ppm)	41	36	27	34									250
塩化水素濃度(mg/m ³ N)※	35	9.1	21	8.7									700

(※ m³Nは0℃、1気圧に換算した状態の気体の体積を示します。)

4 排ガス中のダイオキシン類濃度

対象炉	採取月日	採取位置	結果の得られた日	測定結果	排出基準値
1号炉	7月11日	煙突中段部	8月3日	0.000041	0.1ng-TEQ/m ³ N
新2号炉					0.1ng-TEQ/m ³ N

5 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

対象炉	作業日	除去場所
1号炉	5/6～5/8	熱回収設備 第1, 2パス
	5/6～5/8、5/11	熱回収設備 テールエンド
	5/6～5/8、5/11	排ガス冷却設備 3次加熱器
	5/6～5/8、5/11	排ガス冷却設備 1次, 2次加熱器
	5/7～5/8	排ガス冷却設備 エコノマイザ
	5/7～5/8	排ガス冷却設備 脱気ヒータ
	6/8	排ガス処理設備 バグフィルタ
	5/29	排ガス処理設備 脱硝反応塔
	6/5	排ガス処理設備 煙道
新2号炉		