

市公共施設のアスベスト調査結果について（平成19年調査）

	施設数		
	一般施設	学校施設	計
今回成分分析を行った施設	42	14	56
成分分析の結果アスベストの含有量が重量の 0.1%を超える吹き付け材を使用している施設	2	5	7